# Geberit Mapress Therm Systemrohr CrTi




## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088) |
| Oberflächenrauheit | 1.5 µm |
| Wärmeausdehnung | 0.0104 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 20 W/(m·K) |
| Spezifische Wärmekapazität | 430 J/(kg·K) |

## INFO

- Ab April 2025 wird der Werkstoff der Systemrohre d76.1–108 (Art.-Nrn. 49609, 49610 und 49611) von CrNi-Stahl 1.4301 (EN 10088) auf CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088) geändert
- Ab April 2025 wird die Wandstärke des Systemrohrs d108 (Art.-Nr. 49611) auf 1.5 mm geändert
- Mapress Therm Systemrohr: orangene durchgehende Linie und schwarze Kennzeichnung an der Rohraußenseite. Bsp.: Geberit Mapress Therm 210201-II X42 325420 28x1,2 1.4520/439 NPW TÜV.A.271-22
- Für den Einsatz bei Trinkwasser, Erdgas- und Flüssiggasinstallationen nicht zulässig

| Art.-Nr. | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m |
|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm** | | | | |
| **49108** | 54 | 51 | 1.5 | 6 |