

vertreiben durch:

Frauenthal Handel Gruppe AG
Gurkgasse 7-9, 1140 Wien



THERMEN FLEX ANSCHLUSSSET / Beschreibung – Montageanleitung

Lieferumfang Anschlussset

- 2x Flexschlauch $\frac{3}{4}$ " für Heizung Vorlauf (VL) und Rücklauf (RL)
- 2x Flexschlauch $\frac{1}{2}$ " für Kaltwasser (KW) und Warmwasser (WW)
- 1x Flexschlauch gelb, $\frac{3}{4}$ " für Gas
- 1x Flexschlauch zur Anlagenbefüllung
- 1x Gaskugelhahn $\frac{3}{4}$ "
- 1x $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn für Heizung VL (rot)
- 1x $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn für Heizung RL (blau) mit seitlichen IG Füllanschluss
- 1x $\frac{1}{2}$ " Kugelhahn für WW (rot)
- 1x $\frac{1}{2}$ " Kugelhahn für KW (blau) mit seitlichem IG Füllanschluss
- 2x $\frac{1}{4}$ " Minikugelhahn zur Befüllung
- 1x Dichtungsset

Montage

1. Gashahn im Wandanschluss eindichten
2. Gasschlauch im Kugelhahn eindichten und mit Holländerverschraubung am Gerät befestigen
3. Füllhahn (Minikugelhahn) am Heizungsrücklaufkugelhahn und am Kaltwasserkugelhahn eindichten
4. Kugelhähne für Brauchwasser- und Heizungsabspernung in den Wandscheiben eindichten
5. Wellschläuche für Heizung und KW/WW mit Holländerverschraubung am Gerät befestigen
6. Wellschlauch zum Befüllen montieren!! Darf nur für die Befüllung verwendet werden!!

Inbetriebnahme

Nach erfolgter Montage den Edelstahl-Wellschlauch auf Gasdichtheit überprüfen!

Warnung

Unsachgemäße Montage, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen! Hersteller und Vertreiber haften nicht für Defekte, Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Installation, Betreiben oder Handhabung verursacht bzw. abgeleitet werden können, außerdem erlischt jeder wie immer geartete Garantie-Anspruch. Der Edelstahl-Wellschlauch muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberting 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.824

Geltungsdauer

bis Ende März 2026

Inhaber

Astroflex S.p.A.

Via Magenta 29
10093 Collegno (TO)
ITALIEN

◆ Vertrieb in Österreich

D.E.A. Handels GmbH
Ameisgasse 14/3
1140 Wien

Hersteller

Astroflex S.p.A. / IT

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9151 vom 25. Juli 2023

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022
- QS-G 384 Ausgabe Mai 2020

Produkt

Edelstahlschläuche zum Geräteanschluss
(Montagehilfe)

für Gase der Kategorie II_{2H3B/P}

Type:

- Astrogas (DN/PN) 12/5 und 16/5,
MOP 5 bar
- Astrogas (DN/PN) 20/2,5 und 25/2,5,
MOP 2,5 bar

Mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anschlussarten: Gewinde gemäß den
ÖNORMEN EN ISO 228-1 und EN 10226-1
- Für Gase nach ÖVGW-Richtlinie G B210
(Gasbeschaffenheit), Juni 2021
- Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im
gasförmigen Zustand
- Anwendungsbereich entsprechend den
ÖVGW-Richtlinien (Kunden-Gasanlagen G K
und Flüssiggasanlagen F G)

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, am 12. Oktober 2023

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle